

Data: 29 NOV 2022

Protocollo n. 14366 MC/gm

Trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata (pec)

Spett.le

GARDENIA SRL

Via Matteotti, 18/20

26838 Tavazzano con Villavesco (LO)

info@gardeniasrl.com

p.c.

Spett.le

Comune di CASALMAIOCCO

Piazza San Valentino, 1

26831 Casalmaiocco (LO)

comune.casalmaiocco@pec.it

Oggetto: PARERE PREVENTIVO RELATIVO AL PROGETTO DI OPERE FOGNARIE DI URBANIZZAZIONE. VIA NUOVA DI LOTTIZZAZIONE TRA VIA CARDUCCI E VIA DELLA PACE – CASALMAIOCCO.

Con riferimento alla richiesta di parere relativo al progetto di opere fognarie di urbanizzazione trasmessa con nota del 23/08/2022 (prot. SAL n. 9739 pari data);

vista la documentazione integrativa trasmessa con note del 30/09/2022, 26/10/2022 (prot. SAL n. 12856 pari data) e 18/11/2022 (prot. SAL n. 14001 e 14003 pari data);

alla luce dell'incontro tecnico del 11/11/2022;

si esprime parere favorevole alla realizzazione della rete fognaria "acque nere", previo rispetto delle seguenti condizioni:

- la rete idrica e quella della fognatura "acque nere" siano realizzate su aree pubbliche o di cessione alla Pubblica Amministrazione;
- le tubazioni dovranno essere in PVC 315 mm SN8 conformi alla norma UNI EN 1401 per l'intera tratta;
- laddove non potrà essere garantito 1 metro di copertura sulla condotta è necessario realizzare una soletta di ripartizione del carico;
- le camerette dovranno avere luce interna minima pari a 100 cm*100 cm ed avere chiusino in ghisa a norma UNI EN 124 di classe appropriata;
- le alberature dovranno avere distanza minima di 3 m dall'asse della condotta fognaria;
- in linea generale, prima dell'acquisto di tutti i materiali, è opportuno un confronto con il settore tecnico di Sal Srl.

Si segnala che la rete fognaria "acque bianche" è di competenza comunale.

Si segnala infine che per il futuro passaggio in carico gestionale a Sal Srl sarà necessario trasmettere:

- tavole as-built;
- video ispezione della tratta da cedere;
- certificati di tutti i materiali utilizzati;
- regolare certificato di collaudo redatto a cura del professionista incaricato;

- delibera di Giunta Comunale o Determina del Dirigente dell'Area Tecnica Comunale di approvazione della relazione/verbale di collaudo.


Restando a disposizione per chiarimenti, con l'occasione si porgono distinti saluti.

AREA SERVIZI TECNICI
Il Direttore Tecnico
(Ing. Mario Cremonesi)



TECNICI DI RIFERIMENTO

Settore Tecnico Amministrativo: p.i. Vittorio Riccaboni - vittorio.riccaboni@sal.lo.it 

Ufficio Gestioni Ambientali: Ing. Greta Manfrin - greta.manfrin@sal.lo.it 

Ufficio Progettazione e Direzione Lavori: Geom. Christian Chiapin - christian.chiapin@sal.lo.it 